ТЕХНО ІНКОМ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Адреса потужностей:
Україна, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21, 18030
0 800 750 908
+38 0472 385 808, +38 0472 560 755
www.facebook.com/tehnolog.ck.ua/
e-mail: tehnoincom@ukr.net
www.tehnoincom.com.ua

ТЕПЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ТЕХНО ІНКОМ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ТЕХНО ІНКОМ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

ТЕХНО ІНКОМ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДКПП 25.30.12.30 УКНД 91.140.65

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ВКП "Техноінком"
Чернюр А.В.
«28» квітня 2015 г.

КОТЕЛЬНІ МОДУЛЬНІ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІ
КМТ

Технічні умови
ТУ У 25.3-37400375-004:2013

ПОГОДЖЕНО:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Лист №: 28-6409/264
від «28» квітня 2015 р

Введено вперше
Дата надання чинності «01» серпня 2015 р.
Без обмеження терміну дії

ПОГОДЖЕНО:
Держгірпромнагляд
Лист №: 9986/0/9-2-15/6/14
від «02» грудня 2014 р

ПОГОДЖЕНО:
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Лист №: 05.03.02-08/30060
від «30» липня 2015 р

РОЗРОБЛЕНО:
Конструктор
ТОВ «ВКП «Техноінком»
С.В. Костенко
від «30» березня 2015 р

ДКПП 25.21.12.00 УКНД 91.140.65

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ВКП "Техноінком"
Чернюр А.В.
«02» квітня 2015 р.

КОТЕЛЬНІ МОДУЛЬНІ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ
КМТТ

Технічні умови
ТУ У 25.2-37400375-007:2015

ПОГОДЖЕНО:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Лист №: 09-2709/1259
від «03» грудня 2014 р

Введено вперше
Дата надання чинності «01» квітня 2015 р.
Без обмеження терміну дії

ПОГОДЖЕНО:
Держгірпромнагляд
Лист №: 9981/1/2-2-02-11
від «05» 01 2015 р

ПОГОДЖЕНО:
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Лист №: 05.03.02-08/30181
від «15» 01 2015 р

РОЗРОБЛЕНО:
Конструктор
ТОВ «ВКП «Техноінком»
С.В. Костенко
від «01» квітня 2015 р
№

ДКПП 25.21.12-00 00 УКНД 27.060.30

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ВКП "Техноінком"
Чернюр А.В.
«01» 01 2015 р.

КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ
ВОДОГРІЙНІ ТВЕРДОПАЛИВНІ ТИПУ КТТ

Технічні умови
ТУ У 25.2-37400375-006:2014

Уведено вперше
Дата надання чинності «10 09» 2014 р.
Без обмеження терміну дії

ПОГОДЖЕНО:
Держгірпромнагляд
Лист №: 9/7/0/0/2-2-15/6/15
від «02» 01 2015 р

ПОГОДЖЕНО:
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Лист №: 05.03.02-08/25
від «15» 01 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО:
Конструктор
ТОВ «ВКП «Техноінком»
С.В. Костенко
від «01» 12 2014 р.
№

ДКПП 25.21.12-00.00 УКНД 91.140.65

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «ВКП "Техноінком"
Чернюр А.В.
«01» 01 2015 р.

Теплові пункти
"Техноінком"
Технічні умови
ТУ У 25.2-37400375-008:2016

ПОГОДЖЕНО:
Держгірпромнагляд
Лист №: 9/7/0/0/2-2-2011-14
від «16» 12 2016 р

Уведено вперше
Дата надання чинності «01 03» 2016 р.
Без обмеження терміну дії

ПОГОДЖЕНО:
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Лист №: 05.03.02-08/19-15
від «29» 01 2016 р

РОЗРОБЛЕНО:
Конструктор ТОВ «ВКП «Техноінком»
С.В. Костенко
«29» січня 2016 р

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВПОО)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Регістрі ООВ ДГП СВПОО за № UA.TR.012.C.0243-16
Зареєстрований в Регістр органа по оцінці соответствия под № / Registered in the Record of conformity assessment body under №

Термін дії / Срок действия / Term of validity: з 20 вересня 2016 р. по 19 вересня 2017 р.

Сертифікат видано / Сертификат выдан / Certificate issued on: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Продукція / Продукция / Production: Котельні модульні транспортабельні КМТ, які працюють на природному газі низького тиску
Код УКТВЕД, де вони Код УКТ ВЕД, де вони УКТ ZED код, де вони 25.30.12 Код ДКПП / Код ТНВЭД / ПКОР коди

Відповідає вимогам / Соответствует требованиям / Comply with the requirements: Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (НПКМ) від 24.09.2008 р. № 1046, ДСТУ EN 656:2005, ДСТУ EN 60204-1:2014, ДСТУ IEC 61000-6-2:2005, ДСТУ IEC 61000-6-4:2005

Виробник / Производитель / Producer: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Місце виробництва / Место производства / Place of production: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Додаткова інформація / Дополнительная информация / Additional information: Продукція, що випускається серійно з 20 вересня 2016 р. по 19 вересня 2017 р. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного аналізу одна рас на рік

Сертифікат видано органом / Сертификат выдан органом / Certificate issued by the conformity assessment body: ООО ДГП СВПОО, Україна, 03110, м. Київ, вул. Мельникова, 9 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Полярна, 10 (фактична адреса). Номер організації ООО № UA.TR.012 Контактний телефон +38044-360-80-90, +38044-259-46-24

На підставі / На основании / On the grounds of: Протоколів № 19714 від 14.09.2016 р. ВЦ ДГП СВПОО (№ 20012) від 16.07.2013 р.), № 16-1/104-01 від 16.09.2016 р. ВЦ "ВЦ ЛОРГА" (№ 20042 від 14.07.2014 р.); висновку № 15b-P15/ноль 19.09.2016 р.

Керівник органу з оцінки відповідності / Руководитель органа по оценке соответствия / Head of the conformity assessment body: А.П. Олофіренко

Термін дії цього сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті www.sviko.com.ua / Validity of certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.sviko.com.ua

ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДГП СВПОО)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ
СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ / TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Зареєстровано в Регістрі ООВ ДГП СВПОО за № UA.TR.012.C.0032-17
Зареєстрований в Регістр органа по оцінці соответствия под № / Registered in the Record of conformity assessment body under №

Термін дії / Срок действия / Term of validity: з 21 лютого 2017 р. по 20 лютого 2018 р.

Сертифікат видано / Сертификат выдан / Certificate issued on: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Продукція / Продукция / Production: Котельні модульні транспортабельні твердопаливні КМТТ
Код УКТВЕД, де вони Код УКТ ВЕД, де вони УКТ ZED код, де вони 25.21.12.00 Код ДКПП / Код ТНВЭД / ПКОР коди

Відповідає вимогам / Соответствует требованиям / Comply with the requirements: Технічного регламенту безпеки машин (ПКМУ від 30.01.2013 р. № 62), ДСТУ EN 60204-1:2014, ДСТУ IEC 61000-6-2:2008, ДСТУ IEC 61000-6-4:2009, а також ГОСТ 10617-83, ПБ 10-574-03 0.00-1.26-96

Виробник / Производитель / Producer: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Місце виробництва / Место производства / Place of production: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОІНКОМ", код ЄДРПОУ 37400375, 18030, Черкаська область, м. Черкаси, Придніпровський р-н, вул. Чигиринська, 21

Додаткова інформація / Дополнительная информация / Additional information: Продукція, що випускається серійно з 21 лютого 2017 р. по 20 лютого 2018 р. Контроль сертифікованої продукції здійснюється проведенням технічного аналізу одна рас на рік

Сертифікат видано органом / Сертификат выдан органом / Certificate issued by the conformity assessment body: ООО ДГП СВПОО, Україна, 03110, м. Київ, вул. Мельникова, 9 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Полярна, 10 (фактична адреса). Номер організації ООО № UA.TR.012 Контактний телефон +38044-360-80-90, +38044-259-46-24

На підставі / На основании / On the grounds of: Протоколів № 29117 ВВ/01 від 20.02.2017 р. ВЦ ДГП СВПОО (№ 20012) від 16.07.2013 р.), № 17-0020-01 від 17.02.2017 р. ВЦ "ВЦ ЛОРГА" (№ 20042 від 14.07.2014 р.); висновку № 8-P/17 від 21.02.2017 р.

Керівник органу з оцінки відповідності / Руководитель органа по оценке соответствия / Head of the conformity assessment body: А.П. Олофіренко

Термін дії цього сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на сайті www.sviko.com.ua / Validity of certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.sviko.com.ua

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
№ 102728

ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГРІЙНИЙ КОТЕЛ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.11.2015.

Голова Державної служби інтелектуальної власності України А.Г. Жарінова

Теплові пункти Техноінком

Теплові пункти Техноінком виготовляються згідно технічних умов ТУ У 25.2-37400375-008:2016. ТПТ виготовляється в заводських умовах і поставляється для монтажу у вигляді готових блоків. Може складатися з одного або кількох блоків для забезпечення споживача гарячим водопостачанням та опаленням. Обладнання блоків монтується дуже компактно, як правило, на одній рамі. Зазвичай використовується при необхідності економії місця. За характером і кількістю підключених споживачів ТПТ може відноситись як до індивідуального теплового пункту, так і до центрального теплового пункту.

Теплові пункти «Техноінком» з системою диспетчиризації являють собою єдиний автоматизований технічний комплекс з можливістю управління режимами теплопостачання в залежності від зовнішніх умов, при роботі без постійного обслуговуючого персоналу.

Схема теплового пункту залежить, з одного боку, від особливостей споживачів теплової енергії, що обслуговуються тепловим пунктом, з іншого боку - від особливостей джерела, що постачає ТПТ теплову енергію.

Телові пункти «Техноінком» складаються з таких модулів :

> Модуль вузла обліку тепла
> Модуль системи опалення (залежна та незалежна схема)
> Модуль системи ГВС

Компанія «Техноінком» гарантує відповідність теплових пунктів ТПТ вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов монтажу та експлуатації, транспортування і зберігання. Гарантійних термін експлуатації ТПТ - 18 місяців з дня введення в експлуатацію

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Техноінком»

Компанія «Техноінком» - яскравий приклад підприємства, яке вже сьогодні максимально наблизилося до європейських норм і стандартів якості. Опанувавши передові технології, обладнавши виробництво новітнім устаткуванням, компанія зуміла створити сильний і конкурентоспроможний продукт і вивести його на ринок України.

Наші продукти:

Теплотехнічне обладнання:

> КМТ – котельні модульні транспортабельні газові
> КМТТ – котельні модульні транспортабельні твердопаливні
> ТПТ – теплові пункти Техноінком

Газове обладнання:

> ШГРП – шафові газорегуляторні пункти
> ГРУ – газорегуляторні установки
> ГРПБ – газорегуляторні пункти блочні
> ПОГШ – пункти обліку газу шафові
> ПОГР – пункти обліку газу рамні
> ПОГБ – пункти обліку газу блочні
> ФСГ – фільтри сітчасті газові

Підприємство активно розвивається, розширюються виробничі потужності, запускається нове високотехнологічне обладнання. Постійно ведеться робота над вдосконаленням конструкції приладів, велика увага приділяється підвищенню рівня якості, всі вироби проходять 100% вихідний контроль.

Ми робимо ставку на довгострокову співпрацю і приділяємо велику увагу кожному партнеру. Ретельно продумана стратегія маркетингу, систематичний аналіз ринку, вивчення і впровадження нових продуктів, грамотний менеджмент і застосування інформаційних технологій дозволяють швидко орієнтуватися в жорстких конкурентних умовах і враховувати всі побажання наших партнерів.

За час роботи на ринку налагоджені тісні зв'язки з провідними науково-дослідними інститутами, проектними організаціями, відомими виробниками промислового газового та теплотехнічного обладнання.

Це дозволяє нам надавати технічну підтримку і консультувати замовників по всьому спектру газового та теплотехнічного обладнання.

Наші принципи:

> Індивідуальний підхід до кожного партнера;
> Професіоналізм і енергійність;
> Розумна цінова політика;
> Розширення номенклатури продукції;
> Найкоротші терміни поставки будь-яким видом транспорту.

Наша місія:

Стати компанією лідером в сфері газового та теплотехнічного обладнання на території України та за її межами.

Котельні модульні транспортабельні газові

Котельні модульні транспортабельні газові, що виробляються і пропонуються до продажу компанією ТОВ ВКП Техноінком виготовляються згідно технічних умов ТУ У 28.2-37400375-004:2013.

КМТ являють собою цілісний технічний комплекс, повністю готовий до введення в експлуатацію. Котельні модульні газові, з номінальною тепловою потужністю від 50 кВт, робочим тиском води в системі до 0,6 МПа (6,0 кгс/см²), максимальною температурою води в системі опалення 95 °С, примусовою циркуляцією теплоносія, призначені для опалення та гарячого водопостачання виробничих, житлових і громадських будівель, а також споруд обладнаних системами водяного опалення відкритого або закритого типу.

Обладнання котелень КМТ монтується в транспортабельних контейнерах, блок-контейнерах, які можуть транспортуватися автомобільними дорогами, які відповідають вимогам ДБН Б.2.3-4. Встановлення та підключення котелень до газових, електричних мереж і систем теплопостачання здійснюється відповідно до вимог чинних будівельних норм і правил. Котельні КМТ призначені для роботи на природному газі по ГОСТ 5542. Основними споживачами (замовниками) котелень є підприємства та організації, які займаються теплопостачанням будинків і споруд та які мають відповідні дозволи на виконання робіт з опалення та гарячого водопостачання об'єктів виробничого, адміністративного, культурно-побутового призначення: шкіл, лікарень, житлових будинків, спортивних залів і т.д.

Проектування котелень виконується спеціалізованими організаціями з урахуванням вимог чинного законодавства України, стандартів, норм і нормативів з енергозбереження, технічних вимог виробників обладнання, що входить до складу котельної, з обов'язковим погодженням проектів, технічних умов на підключення з органами державного нагляду згідно сфер їх відповідальності.

Робота котельні є автоматизованою і не передбачає постійного перебування оператора в приміщенні котельні. Кількість персоналу для обслуговування котельні не більше однієї людини із штату чергових працівників об'єкта теплозабезпечення, для спостереження за основними параметрами роботи котельні по дистанційному щиту сигналізації.

Система автоматики котелень забезпечує:

> Дотримання заданого температурного режиму об'єкта з теплозабезпечення і підігріву води;

> Дотримання температурного режиму в приміщенні котельні необхідного для нормальної роботи встановленого технологічного обладнання;

> Дотримання заданого тиску теплоносія в тепломережі об'єкта;

> Захисне відключення котлів у випадках передбачених ЗД застосованих котлів;

> Подачу сигналу про аварію у випадку:

- Виявлення загазованості в приміщенні котельні;
- Виникнення пожежі в приміщенні котельні;
- Відсутності напруги на одній з фаз електроживлення котельні;
- Перевищення відхилення від допустимої межі тиску газу;
- Перевищення відхилення від допустимої межі тиску води в тепломережі;
- Перевищення припустимої межі температури води на виході з котлів;
- Несанкціонованого входу в котельню;
- Зниження температури повітря в приміщенні котельні нижче допустимої.

Котельні модульні транспортабельні твердопаливні

Котельні модульні транспортабельні твердопаливні (КМТТ) виготовляються згідно ТУ У 25.2-37400375-007:2015. Як і газові котельні, КМТТ являють собою цілісний технічний комплекс, повністю готовий до введення в експлуатацію. Обладнання, яке ми використовуємо для комплектації котельної задовольняє всі вимоги українського законодавства.

Котельні КМТТ це комплекси, в які входять котли твердопаливні заводського виготовлення, допоміжне обладнання, системи керування і захисту змонтовані у транспортабельних контейнерах, блоках-контейнерах, які можуть транспортуватися автомобільними дорожньо-транспортними засобами або іншими видами транспорту згідно з вимогами чинних нормативних документів. Встановлення та підключення котелень до електричних мереж та систем водо- і теплопостачання здійснюється відповідно до вимог чинних будівельних норм та правил.

Котельні КМТТ в якості теплогенераторів використовують котли твердопаливні, які працюють на кам'яному вугіллі за ДСТУ 3472, торфяних брикетах за ДСТУ 2042 виготовлених з торфу фрезерного за ДСТУ 2043, а також дровах, пелетах, гранулах та брикетах паливних з відходів деревини та сільськогосподарських культур (твердому біопаливі).

Для комплектації твердопаливних котелень ми використовуємо котли власного виробництва та інших виробників, відповідно до побажань замовника. При проектуванні пелетної котельні на бажання замовника котельня може бути обладнана силосною установкою для автоматичної подачі палива в бункери котлів.

Склад котельні

Котельня має наступні складальні одиниці:

> котли, за типами згідно узгодженого замовником ТЗ (договору, контракту) та КД у кількості, що за сумарною теплопродуктивністю відповідають теплопродуктивності котельні;

> арматуру запірну;

> станцію водопідготовки;

> компенсатор об'єму;

> шафу керування;

> щити сигналізації – внутрішній та дистанційний;

> прилади обліку теплової енергії (за необхідності);

> насосне устаткування;

> електролічильник;

> лічильник води;

> сигналізатор загазованості (СО) в котельні за ДСТУ ГОСТ 13320;

> освітлення;

> конвектори електричні.